



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия

Почтовый адрес: РИ, г.Магас ул.Д.Мальсагова №34, 386001, тел: 8(8734) 55-03-42, факс: 8(8734) 55-19-71, телефон доверия: 8(8734) 55-99-99, E-mail: mchsri@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и ПР по г.Малгобек и Малгобекскому району

Почтовый адрес: РИ, г.Малгобек ул.Терская №1, здание пожарно-спасательной части №2, 386302, тел: 8(8734) 62-40-41, факс: 8(8734) 62-40-41, E-mail: ond-pr.malgobek@mail.ru

Предписание №67/1/59

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

РЕЛИГИОЗНАЯ ИСЛАМСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИНГУШСКИЙ ИСЛАМСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника УНД и ПР ГУ МЧС России по РИ №67 от « 10 » июня 2019 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 20 мин. « 28 » июня 2019 года по 10 ч.20 мин. « 28 » июня 2019 года проведена плановая проверка заместителем начальника ОНД и ПР по г.Малгобек и Малгобекскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РИ Ахриевым И.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, РИО ОДОУ СПО «Ингушский Исламский колледж» по адресу: РИ, г.Малгобек ул.Орджоникидзе №4

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Ректором Албаковым И.Х.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Металлоконструкций чердачного помещения обработать огнезащитным составом	п.375 ППРФ №390 от 25.04.2012г	01.12.2019г	
2.	Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми	п.42 Правила Противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства	Соблюдать с момента вручения (полу-	

	<p>нарушениями изоляции;</p> <p>б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;</p> <p>в) оберывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;</p> <p>г) пользоваться электротюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;</p> <p>д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;</p> <p>е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;</p> <p>ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;</p> <p>з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.</p>	<p>РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»</p>	<p>чения) предписания</p>
3.	<p>При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключени-</p>	<p>п.36 Правила Противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»</p>	<p>Соблюдать с момента вручения (получения) предписания</p>

	<p>ем порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, врашающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;</p> <p>б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;</p> <p>в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;</p> <p>г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;</p> <p>д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;</p> <p>е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.</p>		
4.	<p>На объектах защиты запрещается:</p> <p>а) хранить и применять на чердачах, в подвалах и цокольных этажах, а также под святым пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные</p>	<p>п.23 Правила Противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме</p>	<p>Соблюдать с момента вручения (получения) предписания</p>

вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности в сфере технического регулирования;

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из подъездных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;

з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;


	<p>к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршрутами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;</p> <p>л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов;</p> <p>м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;</p> <p>н) загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств;</p> <p>о) изменять (без проведения в установленном <u>законодательством</u> Российской Федерации о градостроительной деятельности и <u>законодательством</u> Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой).</p>		
5.	<p>Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p> <p>Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.</p>	<p>п.35 Правила Противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»</p>	<p>Соблюдать с момента вручения (получения) предписания</p> <p style="text-align: center;">✓ ✓ - 15</p>

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Заместитель начальника ОНД и ПР по г.Малгобек и Малгобекскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РИ Ахриев И.А.
(должность, фамилия, инициалы гос.инспектора)

« 02 » июля 2019г.

М.П. (личная номерная печать гос.инспектора)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Ректор Албаков И.Х.
(должность, фамилия, инициалы)

« 02 » июля 2019г.